

附件 1

军工路 334 号、516 号、1100 号校区
消防设备设施维护保养内容、范围

一、消防自动灭火监控系统

1. 消防水泵、喷淋泵、稳压泵:

设置位置 (房)	消防泵	喷淋泵	稳压泵
军工路 334 号校区			
管理学院	2	2	
南足球场	2		
医疗微创中心	2		2
六公寓 2 号楼	2	2	2
五公寓 2 号楼	2		2
卓越大楼	2	2	4
国合大楼	2	2	4
经管大楼	2	2	4
新食堂	2	2	4
小计	18	12	22
军工路 516 号校区			
一公寓南北楼	2		
第一教学楼	2		2
电工电子实验中心	2		
环境学院	2		1
光电研究所	2		1
图文信息中心	2	2	2
综合楼 B 区地下室	2		2
小礼堂	1		2
大礼堂	3		2
先进制造大楼	2	2	1
留学生公寓 2 号楼	2		2
新光电楼	2	2	2
第七宿舍	2		1
第十二宿舍	2	2	2
二公寓 1 号楼	2		
三公寓 3 号楼	2		
四公寓 2 号楼	2		
老图书馆	2		2
小计	36	8	22
军工路 1100 号校区			
水泵房 (柴油)	1		2
小计	1		2
合计	55	20	46

2. 报警主机:

设置位置 (房)	报警主机	气体报警主机	电气火灾监控主机
军工路 334 号校区			
管理学院	1		
理科实验中心	1		
医疗微创中心大楼	1		
南一宿舍	1		
南二宿舍	1		
南三宿舍	1		
南四宿舍	1		
南五宿舍	1		
南七宿舍	1		
南八宿舍	1		
南九宿舍	1		
南十宿舍(外来务工人员)	1		
五公寓(1-4号楼)	4		
六公寓(1-3号楼)	1		
卓越大楼	1	1	1
国合大楼	1	2	1
经管大楼	1		1
新食堂	1	1	1
小计	21	4	
军工路 516 号校区			
综合楼 B 区	1		
新专家楼	1		
材料学院	1		
光电研究所	1		
环境与建筑学院	1		
留学生公寓 2 号楼	1		
大礼堂	1		
图书馆	1		
第三宿舍	1		
第四宿舍	1		
第五宿舍	1		
留学生公寓 1 号楼	1		
第七宿舍	1		

第八宿舍	1		
第九宿舍	1		
第十宿舍	1		
第十二宿舍	1		
一公寓南北楼	2		
二公寓一、二、三号楼	3		
三公寓一、二、三号楼	3		
四公寓 1-4 号楼	4	3	
新光电楼	2		1
老图书馆	1		
启明楼	1		
先进制造大楼	1		1
光研所			1
小计	33	3	7
军工路 1100 号校区			
A 区 1-2 号宿舍	1		
A 区 3 号宿舍	1		
A 区 5 号宿舍	1		
A 区 6 号宿舍	1		
B 区 1 号宿舍	1		
C 区 1 号宿舍	1		
小计	6	0	0
合计	60	7	7

3. 无线网关:

军工路 516 校区	
设置位置 (房)	无线网关
小礼堂	1
工会	1
公共服务中心	1
格致堂	1
第二办公室	1
第一办公室	1
体育教学楼	1
美国中心 203	1
美术系 211	1
中德学院 103	1
日本中心 208	1
合计	11

4. 室外消火栓、接合器:

设置部位 (以最靠近建筑物编写)	设置个数	
	消火栓	接合器
军工路 334 号校区		
理学院	2	
管理学院	1	2
五公寓 1 号楼	1	
五公寓 2 号楼	1	2
五公寓 3 号楼	1	2
南三宿舍	1	
南五宿舍	1	
第六食堂	1	
六公寓	5	4
卓越大楼	6	6
经管大楼	3	10
国合大楼	4	4
新食堂	2	4
小计	29	34
军工路 516 号校区		
学生工作处 (学生发展中心)	11	
实训中心	4	
创新创业中心楼 (机械学院)	3	
图文信息中心	4	4
第五教学楼、工程学院、继续教育学院	3	
第四食堂	1	
第五食堂	4	
三公寓 2 号楼	1	
三公寓 3 号楼	1	1
四公寓 1 号楼	3	
四公寓 2 号楼	1	
四公寓 3 号楼	1	
四公寓 4 号楼	1	
光电研究所	1	1
汽车工程实验室	1	
第一食堂	2	
第二食堂	1	
综合楼	4	
光电与计算机工程学院	3	2
工会楼	1	
游泳池	2	
大礼堂	1	1
校办	1	
中德学院	1	1
环境与建筑学院	2	2
第一办公楼	1	
第二办公楼	1	
第一教学楼	1	2

第三教学楼	1	2
一公寓南北楼	2	2
二公寓1号楼	1	
二公寓3号楼	1	
第八宿舍	1	2
留学生公寓1		2
先进制造大楼	4	4
新光电楼	2	5
小洋房周边	4	
小计	77	31
军工路1100号校区		
小计	6	2
合计	112	67

5. 室内防火门:

设置位置(房)	室内防火门	控制系统
军工路334号校区		
卓越大楼	131	1
国合大楼	31	1
小计	162	2
军工路516号校区		
光研所	8	1
小计	8	1
合计	170	3

6. 消防水炮:

设置位置(房)	数量
军工路334号校区	
国合大楼	2
小计	2
合计	2

二、水压智能监控系统

设备名称	数量
压力传感器	121
液位变送器	50
传输装置	54
采集装置	24
水压监控软件	1

校区	楼宇名称	水压智能监测系统		
		数量(套)	主机联网	采集箱通讯
军工路 516 号校区	光电信息实验中心	1	√	×
军工路 516 号校区	图书馆	1	√	√
军工路 516 号校区	环境与建筑学院	1	√	√
军工路 516 号校区	北区第七宿舍	1	×	×
军工路 516 号校区	北区第十二宿舍	1	×	×
军工路 516 号校区	一公寓南楼	1	√	×
军工路 516 号校区	一公寓北楼			
军工路 516 号校区	二公寓一号楼	1	×	×
军工路 516 号校区	二公寓二号楼			
军工路 516 号校区	二公寓三号楼			
军工路 516 号校区	三公寓一号楼	1	×	×
军工路 516 号校区	三公寓二号楼			
军工路 516 号校区	三公寓三号楼			
军工路 516 号校区	四公寓一号楼	1	×	×
军工路 516 号校区	四公寓二号楼			
军工路 516 号校区	四公寓三号楼			
军工路 516 号校区	四公寓四号楼			
军工路 516 号校区	留学生公寓 2 号楼	1	×	×
军工路 516 号校区	电子电工实验中心	1	√	×
军工路 516 号校区	综合楼	1	√	√
军工路 516 号校区	大礼堂	1	√	√
军工路 516 号校区	小礼堂	1	√	×
军工路 516 号校区	第一教学楼	1	×	×
军工路 334 号校区	医疗微创工程中心	1	√	√
军工路 334 号校区	南区第七宿舍	1	√	×
军工路 334 号校区	南区第八宿舍			
军工路 334 号校区	五公寓一号楼	1	×	×
军工路 334 号校区	五公寓二号楼			

军工路 334 号校区	五公寓三号楼			
军工路 334 号校区	五公寓四号楼			
军工路 334 号校区	六公寓一号楼	1	×	×
军工路 334 号校区	六公寓二号楼			
军工路 334 号校区	六公寓三号楼			
军工路 334 号校区	管理学院大楼	1	√	√
军工路 1100 号校区	A 区 5 号宿舍	1	×	×
总计		24		

三、应急疏散指示系统

名称	数量
应急灯	893
疏散指示灯	337
安全出口指示灯	283
分配电装置	30
应急电源	15
控制主机	2

校区	楼宇名称	应急疏散指挥系统
		单机
军工路 516 号校区	先进制造大楼	√
军工路 516 号校区	图书馆	√

四、应急逃生门系统

序号	设备名称	品牌	型号	数量	单位
1	应急逃生门	杨阳		166	套
4	平台软件	奔恒	PENHIUMv9.0	1	套
5	门禁控制主机	奔恒	PEN-02	1	项
6	锁体及开关	奔恒	PEN-300S	1	项
7	网络设备	华为		1	项
8	管线维护	国产		1	批